

8. NAPIREND

Ikt.szám: 5612-9/2026.

ELŐTERJESZTÉS

**Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2026. augusztus 26-án 16³⁰ órai kezdettel tartandó nyilvános ülésére**

Tárgy: Inárcs Nagyközség Közműves
Ivóvízszolgáltatási Korlátozási Tervének
(2026) megtárgyalása

Előterjesztő: Szuróczki Csaba polgármester

Az előterjesztés készítője: Marosi Magdolna önkormányzati ügyintéző

Előterjesztés tartalma: Határozati javaslat

Szavazás módja: Egyszerű többség

Megtárgyalja: Településfejlesztési Bizottság, Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:



Tisztelt Képviselő-testület!

A közműves ivóvízellátás a település alapvető közszolgáltatása, amelynek biztonságos és folyamatos biztosítása kiemelt önkormányzati érdek. A víziközmű-szolgáltatás biztonságos fenntartása érdekében szükséges azon esetekre is felkészülni, amikor az ivóvízigények és a rendelkezésre álló vízmennyiség között átmeneti egyensúlyhiány alakul ki, illetve amikor műszaki meghibásodás, üzemzavar, természeti esemény, vízbázist érintő probléma vagy egyéb rendkívüli körülmény miatt a szolgáltatás teljes körű fenntartása átmenetileg nem lehetséges.

2025-ben Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 109/2025. (VI. 25.) Kt. határozattal fogadta el a 2025. évre vonatkozó Közműves vízszolgáltatási korlátozási tervét. A DPMV Zrt. az elmúlt időszak tapasztalatai alapján az aszályos időjárásra való tekintettel megküldte 2026. évre vonatkozó vízkorlátozási tervét.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló **2011. évi CCIX. törvény** 58. §-a alapján a víziközmű-szolgáltatás korlátozása, illetve felfüggesztése során elsődlegesen a létfenntartási, közegészségügyi és katasztrófa-elhárítási vízigények teljesítését kell biztosítani. A törvény meghatározza a korlátozás lehetséges eszközeit és feltételeit is.

A korlátozási terv célja az esetlegesen bekövetkező rendkívüli helyzetekben alkalmazandó intézkedések előzetes, szervezett és ellenőrizhető meghatározása.

Inárcs Nagyközség Közműves Ivóvízszolgáltatási Korlátozási Tervének célja:

- az ivóvízellátás biztonságának fenntartása;
- rendkívüli vízhiány vagy üzemzavar esetén a rendelkezésre álló vízkészlet célszerű felhasználása;
- a létfenntartási és közegészségügyi vízigények elsőbbségének biztosítása;
- a katasztrófa-elhárításhoz szükséges vízigények biztosítása;
- a korlátozási intézkedések fokozatainak és sorrendjének meghatározása;
- az önkormányzat, a víziközmű-szolgáltató és az érintett szervek együttműködésének szabályozása;
- a lakosság megfelelő és időben történő tájékoztatásának biztosítása;
- szükség esetén alternatív ivóvízellátási lehetőségek megszervezése.

A DPMV Zrt. közzétett üzletszabályzata szerint műszaki okból szükségessé váló időszakos korlátozásról a szolgáltató a felhasználókat a helyben szokásos módon tájékoztatja.

A korlátozási intézkedések végrehajtása során az érintett szervek együttműködése szükséges.

Inárcs Nagyközség Önkormányzata

Feladata különösen:

- a lakosság tájékoztatásában való közreműködés;

- az önkormányzati intézmények felkészítése;
- szükség esetén alternatív vízellátási helyszínek kijelölése;
- az önkormányzati feladatkörbe tartozó intézkedések megtétele;
- együttműködés a szolgáltatóval és az illetékes hatóságokkal.

DPMV Zrt.

Feladata különösen:

- az ivóvízellátó rendszer üzemeltetése;
- a víztermelési és hálózati helyzet folyamatos figyelemmel kísérése;
- a műszaki korlátozási intézkedések végrehajtása;
- a szolgáltatás helyreállítása;
- a szükséges műszaki tájékoztatás biztosítása;
- együttműködés az önkormányzattal és a hatóságokkal.

Illetékes hatóságok

A hatáskörükbe tartozó kérdésekben közreműködnek a közegészségügyi, katasztrófavédelmi és egyéb hatósági feladatok ellátásában.

A közműves ivóvízellátás biztonságának fenntartása érdekében indokolt, hogy Inárcs Nagyközség rendelkezzen olyan előre meghatározott korlátozási tervvel, amely rendkívüli vízellátási helyzet esetén meghatározza az alkalmazandó intézkedések sorrendjét, az együttműködés rendjét, valamint a lakosság és a kiemelt felhasználók ellátásának biztosítását. A részletes intézkedéseket az előterjesztés mellékletét képező „Inárcs Nagyközség Közműves Ivóvízszolgáltatási Korlátozási Terve” tartalmazza.

Jelenleg augusztus 1-jétől visszavonásig I. fokú vízkorlátozás van érvényben Inárcs nagyközség közigazgatási területén.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a korlátozási tervet tárgyalja meg és fogadja el.

Inárcs, 2026. augusztus 17.



Szuróczki Csaba
polgármester
INÁRCs

HATÁROZATI JAVASLAT

**Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
...../2026. (.....) Kt. határozata**

Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Inárcs Nagyközség Közműves Ivóvízszolgáltatási Korlátozási Tervének elfogadására irányuló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

- 1. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező „Inárcs Nagyközség Közműves Ivóvízszolgáltatási Korlátozási Tervét” megismerte és azt jóváhagyja.**
- 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy szükség esetén a jóváhagyott korlátozási terv végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.**
- 3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a terv szükség szerinti felülvizsgálatáról, különösen a víziközmű-rendszer műszaki vagy üzemeltetési feltételeinek jelentős változása, valamint jogszabályváltozás esetén.**
- 4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy rendkívüli ivóvízellátási helyzet esetén a hatáskörrel rendelkező szervek és a víziközmű-szolgáltató bevonásával tegye meg a lakosság alapvető ivóvízellátásának biztosításához szükséges intézkedéseket.**

Felelős: Szuróczki Csaba polgármester

Határidő: folyamatos



Inárcs Nagyközség

Közműves ivóvízszolgáltatási korlátozási terve

2026.



Jogszabályi háttér

A vízgazdálkodásról szóló **1995. évi LVII. törvény**

4. § (1) A települési önkormányzat feladata:

...

c) a közműves vízellátás körében a települési közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó terv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás rendjének megállapításáról való gondoskodás;

A víziközmű-szolgáltatásról szóló **2011. évi CCIX. törvény**

51. §

(2) Ha a víziközmű-rendszer teljesítőképességének szűkössége mellett lakossági és nem lakossági felhasználói igények egyidejű felmerülésével kell számolni, a lakossági felhasználói igények kielégítését kell előnyben részesíteni.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló **58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet**

72/A. § (1) Ha a közműves ivóvízellátás előre tervezetten 12 órán át, **üzemzavar esetén 6 órát meghaladóan, de kevesebb, mint 12 órán át szünetel, a víziközmű-szolgáltató az ivóvízszükséglet kielégítéséről legalább 10 liter/fő/nap mennyiségben köteles gondoskodni. A 12 órát meghaladó, de 24 óránál rövidebb szünetelés esetén legalább 20 liter/fő/nap, 24 órát meghaladóan legalább 30 liter/fő/nap ivóvízmennyiséget biztosít a víziközmű-szolgáltató.**

(2) Az (1) bekezdésben és a Vksztv. 58. § (11) bekezdésében meghatározott esetben az országos tisztifőorvos által elrendelt hőségriasztás időtartama alatt, az ellátásért felelős igénybejelentése esetén 50 liter/fő/nap mennyiségben biztosítja az ivóvizet a víziközmű-szolgáltató.

(3) Ha a közműves ivóvízellátás megszüntetése a tűzvízhálózatot is érinti, a víziközmű-szolgáltatónak az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséget előzetesen értesítenie kell.

(4) A felhasználó a közműves ivóvízellátás közérdekből történő korlátozását, illetve szüneteltetését kártalanítás nélkül túrni köteles. Az előre tervezhető közérdekű tevékenység kapcsán felmerülő korlátozásról, illetve szünetelésről a felhasználókat legalább három nappal az intézkedést megelőzően, a helyben szokásos módon tájékoztatni kell.

(5) Közérdekű korlátozás vagy szünetelés időtartama alatt a keletkezett hiba kivizsgálása és felszámolása végett a víziközmű-szolgáltató a felhasználási helyen rendkívüli ellenőrzést tarthat, amit a lakossági vízhasználó vagy képviselője időben és térben nem korlátozhat.

(6) A közműves ivóvíz-szolgáltatás korlátozása, illetve szünetelése akkor közérdekű, ha azt a víziközmű biztonságos működtetésével összefüggő közegészségügyi helyzet, hálózatfenntartás és -fejlesztés vagy üzemzavar-elhárítás teszi indokolttá.

83. § (1) Ha a közműves ivóvízellátásra rendelkezésre álló vízmennyiség természeti vagy egyéb elháríthatatlan okból csökken, a vízfogyasztás korlátozható. A vízkorlátozás időszakában foganatosítandó közigazgatási intézkedéseket a jóváhagyott tervnek és a megállapított fogyasztási rendnek megfelelően a polgármester rendeli el.

(2) A vízkorlátozás közzétételéről, a végrehajtás ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.

A közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló **16/2016. (V. 12.) BM rendelet**

3. § (1) Közcélú ivóvízmű üzemeltetése körébe tartozó tevékenységek különösen

...

c) a közüzemi ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatos egyéb tevékenység, így különösen: a közszolgáltatás igénybevételevel járó – a Vksztv.-ben és a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Vhr.) meghatározott – feltételek vizsgálata, **a vízkorlátozási terv kidolgozása**, fogyasztásmérő leolvasása és a Vhr.-ben meghatározott esetekben hitelesítése, a víziközmű-szolgáltatási díj számlázása és beszedése;

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló **30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet**

13. § (1) Az ipari üzem vízszükségletét az üzemi vízgazdálkodás rendszerének és a vízzel való takarékos gazdálkodásnak a figyelembevételével kell meghatározni.

(2) Az ipari üzem a szolgáltatási zavarok esetére vízkorlátozási és haváriatervet készít.

A vízkorlátozás bevezetésének általános indokolása

A korlátozó intézkedések bevezetésére a víziközmű-üzemeltető akkor tehet javaslatot, ha a víztermelő kapacitás tartósan nem képes a jelentkező igények folyamatos kielégítésére. Ennek oka lehet havária, természeti katasztrófa, jelentős meghibásodás vagy a víztermelő kapacitás rendkívüli ok miatti csökkenése. Normál üzemi viszonyok között a vízmű mértékadó kapacitása nagyobb, mint a település vízigénye.

A vízkorlátozási terv célja a termelés-fogyasztási egyensúly megbomlása esetén a vízkészlet elosztása a tervben rögzített sorrend szerint biztosítható legyen.

A vízigények kielégítésének kötelező sorrendje:

1. létfenntartási, ivó- és közegészségügyi, katasztrófa-elhárítási,
2. gyógyászati, valamint a lakosság ellátását közvetlenül szolgáló termelő- és szolgáltató tevékenységgel járó,
3. állattartási,
4. természetvédelmi,
5. gazdasági,
6. egyéb (így például sport, rekreációs, üdülési, fürdési, idegenforgalmi) célú vízhasználat.

Ha a vízhasználat korlátozása szükségessé válik, a korlátozás sorrendje a kielégítési sorrend fordítottja.

A vízkorlátozás bevezetésének feltételei

Nappali locsolási tilalom bevezetésének feltételei

Az egész település területére elrendelhető 6:00-22:00 óra között, ha a vízfelhasználás a vízmű által maximálisan kitermelhető vízmennyiséget jelentősen megközelíti vagy eléri és a vízigények csökkenése nem várható.

I. fokú vízkorlátozás bevezetésének feltételei

Abban az esetben szükséges, ha a vízfelhasználás a vízmű által maximálisan termelhető vízmennyiséget 5 egymást követő napon eléri, a vízellátó rendszeren hálózati nyomáscsökkenés vagy vízhiány lép fel, valamint a vízigények csökkenése nem várható, így a lakossági, egészségügyi intézmények, iskola, óvoda vízigénye a nappali vízkorlátozással nem biztosítható.

II. fokú vízkorlátozás bevezetésének feltételei

Ha a vízfelhasználás a vízmű által maximálisan termelhető vízmennyiséget újabb 5 egymást követő napon eléri, a vízellátó rendszeren hálózati nyomáscsökkenés vagy vízhiány lép fel, valamint a vízigények csökkenése nem várható és a lakossági, egészségügyi intézmények, iskolák, óvodák vízigénye az I. fokú korlátozással nem biztosítható.

III. fokú vízkorlátozás bevezetésének feltételei

Amennyiben a vízfelhasználás a vízmű által kitermelhető vízmennyiséget újabb 5 egymást követő napon eléri, a vízellátó rendszeren hálózati nyomáscsökkenés vagy vízhiány lép fel, valamint a vízigények csökkenése nem várható és a lakossági, egészségügyi intézmények, iskolák, óvodák vízigénye a II. fokú vízkorlátozással nem biztosítható.

Rendkívüli fokozat bevezetésének feltételei

A rendkívüli fokozat bevezetése két különböző esetben is lehetséges:

- a) Amennyiben a vízfelhasználás a vízmű által kitermelhető vízmennyiséget újabb 5 egymást követő napon eléri, a vízellátó rendszeren hálózati nyomáscsökkenés vagy vízhiány lép fel, valamint a vízigények csökkenése nem várható és a lakossági, egészségügyi intézmények, iskolák, óvodák vízigénye a III. fokú vízkorlátozással nem biztosítható.
- b) Inárcs vízellátási rendszerének sérülékenysége okán, amennyiben valamennyi vízbeszerzési pont üzemel (vízműkutak,) és a víztoronyban a vízszint ennek ellenére 4 óra időtartam alatt folyamatos vízszintcsökkenést mutat. Ezen esetben **az ipari területek vezetékeinek zárása előtt az érintett területen személyes megjelenés útján ellenőrizni szükséges, hogy a jelentős vízfelhasználás okát nem katasztrófa-elhárítási (tűzoltási) munkálatok képzik.**

A vízkorlátozás különböző fokozatai egyedi elbírálással is elrendelhetők.

A korlátozás fokozatainak tartalma

Nappali locsolási tilalom

Az egész település területére szőlőan 6:00-22:00 óra között tilos a víziközműből vételezett ivóvízzel a magán és közterületi kertek, parkok öntözése, locsolása, úttest locsolása/tisztítása, gépjárművek mosása, medencék töltése, kerti zuhanyok, teraszpárásítók, párafüggöny, párapapuk, illetve egyéb kültéri ködhűtők használata.

Szükséges intézkedés:

A felhasználókat tájékoztatni kell a korlátozási fokozat elrendeléséről, az elvart felhasználói magatartásról és fel kell hívni a figyelmüket az ivóvízzel történő fokozott takarékoszágra.

I. fokozat

A „Nappali locsolási tilalom” fokban meghatározott intézkedéseket meghaladóan valamennyi napszakban tilos a víziközműből vételezett ivóvízzel a magán és közterületi kertek, parkok öntözése, locsolása, úttest locsolása/tisztítása, gépjárművek mosása, medencék töltése, kerti zuhanyok, teraszpárásítók, párafüggöny, párapapuk, illetve egyéb kültéri ködhűtők használata.

Szükséges intézkedés:

A felhasználókat tájékoztatni kell a magasabb korlátozási fokozat elrendeléséről, az elvárt felhasználói magatartásról és fel kell hívni a figyelmüket az ivóvízzel történő fokozott takarékosagra

II. fokozat

Az I. fokban meghatározott intézkedéseket meghaladóan az ipari vízfelhasználók kötelesek napi vízfelhasználásukat 20 %-kal csökkenteni, melyet a víziközmű-szolgáltató a vízmérőnkön folyamatosan ellenőriz. Az elvárt csökkentés jelentős elmaradása esetén a víziközmű-szolgáltató maga korlátozza az átadott víz mennyiségét.

Szükséges intézkedés:

- A felhasználókat tájékoztatni kell a magasabb korlátozási fokozat elrendeléséről, az elvárt felhasználói magatartásról és fel kell hívni a figyelmüket az ivóvízzel történő fokozott takarékosagra.
- Az érintett ipari felhasználókat a nyilvántartásban szereplő elérhetőségeik valamelyikén külön is értesíteni szükséges.

III. fokozat

A II. fokban meghatározott intézkedéseket meghaladóan az ipari vízfelhasználók kötelesek napi vízfelhasználásukat 50 %-kal csökkenteni, melyet a víziközmű-szolgáltató a vízmérőnkön folyamatosan ellenőriz. Az elvárt csökkentés jelentős elmaradása esetén a víziközmű-szolgáltató maga korlátozza az átadott víz mennyiségét.

Szükséges intézkedés:

- A felhasználókat tájékoztatni kell a magasabb korlátozási fokozat elrendeléséről, az elvárt felhasználói magatartásról és fel kell hívni a figyelmüket az ivóvízzel történő fokozott takarékosagra.
- Az érintett ipari felhasználókat a nyilvántartásban szereplő elérhetőségeik valamelyikén külön is értesíteni szükséges.

Rendkívüli fokozat

Szükséges intézkedés:

- A felhasználókat tájékoztatni kell a magasabb korlátozási fokozat elrendeléséről, az elvárt felhasználói magatartásról és fel kell hívni a figyelmüket az ivóvízzel történő fokozott takarékosagra.
- Az érintett ipari felhasználókat a nyilvántartásban szereplő elérhetőségeik valamelyikén külön is értesíteni szükséges.

Kapcsolattartók & felelősségi körök

A korlátozási terv végrehajtása terén az Önkormányzat és a víziközmű-szolgáltató köteles szorosan együttműködni, melyhez a kapcsolattartók elérhetőségeit és felelősségi körüket az alábbi összefoglaló tartalmazza.

A víziközmű-szolgáltató részéről

Szolgáltatási főmérnök

A vezérigazgató irányításával szervezi és ellenőrzi az üzemigazgatók, valamint az üzemigazgatóságok szolgáltatási tevékenységét. Napi operatív irányítást gyakorolnak a szolgáltatás biztonságos, folyamatos fenntartása érdekében az üzemigazgatóságok által végzett tevékenység során.

Szolgáltatási főmérnök: György Attila

E-mail: gyorgyattila@dpmv.hu

Telefon: +36 20/570-5778

Üzemigazgató

Felügyeli, szervezi, irányítja és ellenőrzi az üzemigazgatóság területét érintő közműrendszer teljes körű működtetését, az ellátásért felelős nevében, a felhasználók érdekében a hatályos jogszabályokban, valamint a DPMV Zrt. által megkötött közműszolgáltatási szerződésekben foglaltaknak megfelelően.

Üzemigazgató: Benedek Péter

E-mail: benedekpeter@dpmv.hu

Telefon: +36 20/331-9053

Az ellátásért felelős (Önkormányzat) részéről

...

Név: ...

E-mail: ...

Telefon: ...

Eljárási szabályok

- ◆ A vízkorlátozási tervet a víziközmű-szolgáltató az Önkormányzatnak jóváhagyás céljából megküldi.
- ◆ A vízkorlátozási terv elfogadását követően az Önkormányzat és a víziközmű-szolgáltató gondoskodik annak közzétételéről, ezáltal biztosítva, hogy a felhasználók megismerhessék annak tartalmát.
- ◆ A korlátozás szükséges fokozatának bevezetését a víziközmű-szolgáltató vezérigazgatójának, műszaki igazgatóján, szolgáltatási főmérnökének vagy a területi üzemigazgató kérésére a

képviselőtestület által jóváhagyott vízkorlátozási tervnek megfelelően a polgármester rendeli el.

- ◆ A korlátozási terv végrehajtása terén az Önkormányzat és a víziközmű-szolgáltató köteles szorosan együttműködni.
- ◆ Az Önkormányzat a helyileg szokásos módon (honlapon, hirdetményben, közösségi oldalakon, egyéb felhívásban) illetve a víziközmű-szolgáltató honlapján tájékoztatja a felhasználókat a vízkorlátozás adott fokozatának bevezetéséről és annak tartalmáról.
- ◆ A rendelkezések betartását mind az Önkormányzat, mind a víziközmű-szolgáltató köteles folyamatosan együtt ellenőrizni és a szabályszegőkkel szemben eljárást kezdeményezni.
- ◆ A vízkorlátozás fokozatának csökkentésére, illetve visszavonására a víziközmű-szolgáltató tesz javaslatot a polgármester felé.
- ◆ A vízkorlátozás bevezetéséről, az adott fokozat növeléséről vagy visszavonásáról a víziközmű-szolgáltató köteles értesíteni az illetékes katasztrófavédelmi szervet, illetve a népegészségügyi szervet.
- ◆ A vízkorlátozás életbelépésének napjától annak befejezéséig a korlátozásban érintett minden ipari felhasználó köteles a bekötési vízmérőt naponta leolvasni és annak állását dátumozva rögzíteni. Ennek elvégzésére a gazdálkodó szervezet részéről felelős személyt kell kijelölni. A víziközmű-szolgáltató részéről ellenőrzést végző ennek bemutatását a korlátozás ideje alatt és azt követően 60 napon keresztül bármikor kérheti.
- ◆ Amennyiben a meghatározott mennyiségnél nagyobb a felhasználás, úgy azt jegyzőkönyvben rögzíteni kell, amelynek alapján a szabálysértési eljárás kezdeményezhető.
- ◆ A víziközmű-szolgáltató az elrendelt vízkorlátozás során tett intézkedésekről naponta tájékoztatja a polgármestert.

Ezen intézkedési terv a végrehajtási melléklettel együtt visszavonásig érvényes, évente felülvizsgálandó, és ha szükséges, a módosítások átvezetendők!

Gyál, 2026. július 27.

.....
Szuróczki Csaba
Inárcs Nagyközség
polgármester

.....
György Attila
DPMV Zrt.
szolgáltatási főmérnök